



## ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

ul. Zjednoczenia 110  
65-120 Zielona Góra  
☎ 68 322 91 04, fax 68 322 91 84  
Bank Zachodni WBK S.A.

REGON: 368268097

nr r-ku 42 1090 2532 0000 0001 3506 6510

Zielona Góra, 23.05.2018 r.

Uczestnicy postępowania

Nasz znak DZ.261.M9.2018.1.

Dotyczy: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym pn. **Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla zadania "Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo – kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym" – rozbudowa kompleksu przyrodniczo – edukacyjnego (minizoo) przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze**

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej informuje na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dalej *Pzp* (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 – tekst jednolity), iż otrzymał od Wykonawcy biorącego udział w ww. postępowaniu pismo z prośbą o udzielenie odpowiedzi na zapytania o poniższej treści:

**Pytanie nr 1:** Czy jest możliwe wyłączenie z zamówienia przeniesienia Ośrodka Rehabilitacji dla zwierząt?

**Odpowiedź:** Niemożliwe jest wyłączenie z przedmiotu zamówienia przeniesienie Ośrodka Rehabilitacji dla zwierząt.

**Pytanie nr 2:** Czy wiadomo Zamawiającemu o możliwości zasilania planowanego obiektu gazem ziemnym?

**Odpowiedź:** Nie jest planowane zasilanie obiektu gazem ziemnym.

**Pytanie nr 3:** Czy Zamawiający posiada wyłączenie z produkcji leśnej na teren inwestycji?

**Odpowiedź:** Obecnie nie posiadamy wyłączenia terenu inwestycji z produkcji leśnej, lecz jest miejscowy plan zagospodarowania tego terenu i nie będzie problemu z wyłączeniem tego terenu z produkcji leśnej.

**Pytanie nr 4:** W jakim stanie wykończenia i wyposażenia ma zostać przekazany Zamawiającemu obiekt motylarni?

**Stanowisko ds. Zamówień Publicznych**  
68 322 91 86, fax 68 322 91 84

[www.gm.zgora.pl](http://www.gm.zgora.pl)  
e-mail: [uzp@gm.zgora.pl](mailto:uzp@gm.zgora.pl)

**Odpowiedź:** Budynek motylarni należy wykończyć i wyposażać:

W pomieszczeniu dla zwierząt wykonać duże przeszklenia, powierzchnie ścian wykończyć tynkami i farbami do pomieszczeń mokrych. Wejście wykonać jako podwójną kurtynę paskową PCV. Należy zaprojektować i wykonać naturalne podłóża i nasadzenia wieloma gatunkami roślin. W pomieszczeniu tym należy zapewnić odpowiednią – wysoką temperaturę i optymalną wilgotność powietrza oraz możliwość zraszania w postaci „sztucznego deszczu”. Budynek ma posiadać system cyrkulacji przy pomocy wentylatorów (które mają również pełnić funkcje wspomagania grawitacji) oraz w budynku należy zamontować system schładzania na okres letni. Doświetlenie przy użyciu lamp ledowych i UV na okres dużego zachmurzenia.

W pomieszczeniu magazynu: instalacja inkubatora dla motyli. Wykończenie; posadzka - płytki gres antypoślizgowe, ściany płytki ceramiczne do wys. 2 m, powyżej tynki cem-wap. malowane farbami silikatowymi, parapety wewnętrzne z PCV, aluminiowe lub z kamienia ozdobnego.

Wyposażenie w instalacje:

a) sanitarne:

- instalacja wentylacji grawitacyjnej,
- instalacja ogrzewania – za pomocą pomp ciepła typu powietrze-woda z zastosowaniem ogrzewania podłogowego. Woda ogrzewana za pomocą pomp ciepła typu powietrze-woda wraz z zasobnikiem na wodę do 200 l.
- instalacja zraszająca „sztuczny deszcz”

b) elektryczne:

- instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych
- instalacja piorunochronna.

**Zamawiający informuje, iż zmieniony zostaje termin składania i otwarcia ofert.**

Oferty należy składać w terminie do 29...05.2018 r. do godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 29...05.2018 r. o godz. 11:00

**Niniejsze zapisy i zmiany należy zastosować składając ofertę, stanowią one integralną część specyfikacji.**

z up. Dyrektora ZGM  
*Marianna Maćkowiak*  
Z-ca Dyrektora